

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ04.В.01329
(номер сертификата соответствия)

ТР 1371512
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ» (ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ»). Адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8. ОГРН: 1087746543180. Телефон (495) 781-62-42, 978-09-55, факс (495) 781-62-42, 978-09-55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ» (ООО «НПО «РУСАРСЕНАЛ»). Адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8. ОГРН: 1087746543180. Телефон (495) 781-62-42, 978-09-55, факс (495) 781-62-42, 978-09-55.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Рукава пожарные напорные с внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием латексированные, для комплектации пожарных машин, с условным проходом DN 25, 40, 50, 65, 80, 90, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: износостойкие, климатического исполнения УХЛ1: РПМ(Д)-25-1,6-И-УХЛ1, РПМ(Д)-40-1,6-И-УХЛ1, РПМ(Д)-50-1,6-И-УХЛ1, РПМ(Д)-65-1,6-И-УХЛ1, РПМ(Д)-80-1,6-И-УХЛ1, РПМ(Д)-90-1,6-И-УХЛ1, выпускаемые по ТУ 8193-030-85787444-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
81 9325

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ГОСТ Р 51049-2008 "Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний."

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5909 00 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (ОС Академия ГПС МЧС России №ТРПБ.RU.ПБ04 от 23.12.2011 г.); Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 383/ТР-2012 от 25.12.2012 г.; Протокол сертификационных испытаний № 882/ТР – 2013 от 01.02.2013 г.(ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России № ТРПБ.RU.ИНО3 от 23.12.2011 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.02.2013 по 15.02.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М.В. Алешков

С.А. Шкунов